



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
\*\*\*

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Мурманской области  
(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)  
Коммуны ул., д. 7, г. Мурманск, 183038 Телефон: (8152) 47-26-72, Факс: (8152) 47-36-45  
e-mail: adm@murmanpotrebnadzor.ru, <http://51.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 71899582 ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001

**МБДОУ №95**

**г. Мурманск, ул. Ч. Лучинского, д.22**

### **ПРЕДПИСАНИЕ**

**Заместителя главного государственного санитарного врача  
по Мурманской области**

от 11.03.2014г.

**№ 99/14- 02**

При проведении плановой проверки по распоряжению заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области № 99/14 от 11.03.2014г. в отношении муниципального бюджетно дошкольного образовательного учреждения г.Мурманска детского сада комбинированного вида №95 (далее МБДОУ №95), юридический и фактический адрес: г.Мурманск, ул.Ч.Лучинского, д.22, ИНН 5190309932, ОГРН 1025100860201 (акт проверки от 11.03.2014г.) осуществляющего образовательную деятельность, выявлены нарушения санитарного законодательства:

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13)**

- в нарушение п. 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 физкультурная площадка на территории МБДОУ №95 не оборудована с учетом роста-возрастных особенностей детей.

- в нарушение п. 4.29 и п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке в горячем цехе отсутствует раковина для мытья рук персонала, наличие канализационной трубы в полу свидетельствует о том, что раковина с подводкой системы водопровода и канализации была предусмотрена проектом.

- в нарушение п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке и в постирочной на полу керамическая плитка местами отсутствует, часть плитки имеет трещины, сколы, напольное линолеумное покрытие в групповой для детей с ЗПР имеет щели, в буфетной 1-й группы

раннего возраста, что затрудняет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

- в нарушение п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 стены в туалетных: подготовительной, 1, 2-й и 3-й логопедической, старшей, группы для детей ЗПР; в постирочной на стенах глазурованная плитка местами отсутствует, часть плитки с трещинами, сколами, в местах, где покрашено масляной краской имеются трещины, краска отходит и слоится.

- в нарушение п. 6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 в групповых для детей раннего возраста (1,2,3), средней группы, 2-й логопедической, младшей, изостудии детские столы имеют покрытие темного цвета (темно-красный).

- в нарушение п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в групповых для детей: подготовительной, младшей, 1 и 2 логопедической, старшей, средней, группе раннего возраста (1 и 2-й) отопительные приборы ограждены защитными экранами, выполненными из ДСП.

- в нарушение п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 в буфетных всех групп (за исключением группы ЗПР) моечные ванны для ополаскивания посуды не оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой.

- в нарушение п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 в помещениях: в туалете 1-й логопедической группы, туалетной и групповой средней группы, в групповой ЗПР, в спальней 2-й и 3-й групп раннего возраста, умывальной 3-й логопедической остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета.

- в нарушение п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 производственные ванны на пищеблоке в местах присоединения к канализации не имеют воздушного разрыва.

- в нарушение п.8.1. и п.8.7 (приложение 3) СанПиН 2.4.1.3049-13 помещение музыкального зала не оборудовано вытяжными системами вентиляции;

- в нарушение п.8.7. (приложение 3) СанПиН 2.4.1.3049-13 не обеспечивается нормативная кратность воздухообмена в помещениях групповых: средняя (кратность обмена воздуха в час по вытяжке 0,67), старшая (кратность обмена воздуха в час по вытяжке 1,05), подготовительная (кратность обмена воздуха в час по вытяжке 0,82), 1 логопедическая (кратность обмена воздуха в час по вытяжке 0,73), 2 логопедическая (кратность обмена воздуха в час по вытяжке 1,02), 1 ясельная (кратность обмена воздуха в час по вытяжке 0,8), 2 ясельная (кратность обмена воздуха в час по вытяжке 1,07), младшая (кратность обмена воздуха в час по вытяжке 0,8).

В целях устранения нарушений санитарного законодательства и на основании ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»

#### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Обеспечить оборудование физкультурной площадки на территории МБДОУ №95 с учетом роста-возрастных особенностей детей в соответствии с требованиями п.3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13;

2. Обеспечить остекление окон в помещениях: в туалете 1-й логопедической группы, туалетной и групповой средней группы, в групповой ЗПР, в спальней 2-й и 3-й групп раннего возраста, умывальной 3-й логопедической в соответствии с требованиями п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13;

3. Обеспечить отделку стен в туалетных: подготовительной, 1, 2-й и 3-й логопедической, старшей, группы для детей ЗПР; в постирочной в соответствии с требованиями п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13

4. Обеспечить наличие напольного покрытия, допускающего обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов на пищеблоке, в постирочной, напольное линолеумное покрытие в групповой для детей с ЗПР, в буфетной 1-й группы раннего возраста в соответствии с требованиями п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13

5. Обеспечить в групповых для детей раннего возраста (1,2,3), средней группы, 2-й логопедической, младшей, изостудии использование детских столов в соответствии с требованиями п.6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13;

6. Обеспечить моечные ванны для ополаскивания посуды буфетных всех групп гибкими шлангами с душевой насадкой в соответствии с требованиями п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

7. Обеспечить на пищеблоке в местах присоединения каждой производственной ванны к канализации воздушного разрыва в соответствии с требованиями п.13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

8. Обеспечить оборудование вытяжными системами вентиляции помещение музыкального зала в соответствии с требованиями п.8.1 и п.8.7 приложение №3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

9. Обеспечить нормативную кратность воздухообмена в помещениях групповых: средней, старшей, подготовительной, 1 логопедической, 2 логопедической, 1 ясельной, 2 ясельной, младшей в соответствии с требованиями п.8.7. (приложение 3) СанПиН 2.4.1.3049-13.

10. Обеспечить на пищеблоке в горячем цехе оборудование раковины для мытья рук персонала в соответствии с требованиями п. 4.29 и п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

11. Обеспечить в помещениях групповых для детей: подготовительной, младшей, 1 и 2 логопедической, старшей, средней, группе раннего возраста (1 и 2) ограждение отопительных приборов защитными экранами в соответствии с требованиями п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

*срок исполнения – 15.02.2016г.*

*Информацию об исполнении (неисполнении) предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в срок до 15.02.2016г. с приложением всех подтверждающих документов в письменной форме любым доступным способом*

**Ответственность за выполнение предписания возлагается на:**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №95 юридический адрес: г.Мурманск, ул.Ч.Лучинского, д.22

**Порядок и сроки обжалования предписания:**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях **невыполнение в установленный срок законного предписания** органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства влечёт **наложение административного штрафа.**

**Обращаем ваше внимание,** что в соответствии с п.2 ст.24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях если при осуществлении указанных деятельности работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Заместитель главного государственного санитарного врача по Мурманской области



А. А. Сергеев